

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 18/**

Никольский т.о.
Место составления

07.03.2024 г.
Время 10:3

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Буландынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 18 от 01.03.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
ЕСЕТОВ САНАТ КАНАТОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Буландынского района
ТАУПЫК СЕРИКБОЛ СЕРИКЖАНҰЛЫ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Буландынского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 2 села Никольское отдела образования по Буландынскому району управления образования Ақмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 2 села Никольское отдела образования по Буландынскому району управления образования Ақмолинской области", АҚМОЛИНСКАЯ, БУЛАНДЫНСКИЙ, Никольское, Школьная (УЛИЦА), 17.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 04.03.2024 - 07.03.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены При проведенный профилактического контроля в области пожарной безопасности .

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 2 села Никольское отдела образования по Буландынскому району управления образования Ақмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований проверочного листа выявлены нарушения	и наименование по которым
1	В школе отсутствует утвержденные инструкции о мерах пожарной безопасности. Основание: п. 5 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 2	Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов, независимо от категории предназначения и вида деятельности
2	В помещении школы на 1,2, этажах не соответствует план эвакуации людей на	П. 8	Проверочный лист в сфере государственного контроля в области

	случай возникновения пожара. Основание: пункт 12 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, ;	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Отсутствует журнал и акты проведения тренировок по безопасной эвакуации из здания школы. Основание: п.14 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, ;	П. 11 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	На территории школы отсутствует проезд для пожарной техники также наружным пожарным лестницам. (Не очищена от снега). Основание: п.164 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, ;	П. 14 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В здании школы отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Основание: п.62 ППБ утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, ;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В коридорах школы на 2 и 3 этажах на полу допускается применение горючего материала (линолеум) на путях эвакуации. Основание: подпункт 3 пункт 36. ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, ;	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	Не проведена проверка состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Основание: п.87 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, ;	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Светлов С.К.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

ознакомлена с актом, претензий по данному акту не имеет *Будык* *Будкова Э.С.*

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на « » листах

«07» 03 2024г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.