

Никольский с.о.
Место составления

14.03.2022 г.
Время 10:1

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Буландынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 12 от 04.03.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
СОЛОНЕЦ РУСЛАН ДМИТРИЕВИЧ - Начальник РГУ "Отдел по чрезвычайным ситуациям Буландынского района ДЧС Акмолинской области"
ЕСЕТОВ САПАТ КАНАТОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Буландынского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 2 села Никольское отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 2 села Никольское отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, БУЛАНДЫНСКИЙ, Никольское, Школьная (УЛИЦА), 17.

5. Срок проведения проверки 10.03.2022 - 14.03.2022

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 2 села Никольское отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области"

| № | Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере) | Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения |
|-----|---|--|
| 1 + | Отсутствует специальный журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты. Основание: п. 2-8 Правил пожарной безопасности № 1077 от 09.10.2014 г; | П. 5 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| | Ответственное лицо за пожарную безопасность не прошел обучение по программе пожарно-технический минимум. Основание: п. 28 Правил обучения | П. 12 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении |

*Ирина
от Весто
законод
булок*

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| | работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности за № 276 от 9 июня 2014 года.; | объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 3 + | Автоматическая пожарная сигнализация в школе находится в неисправном состоянии. Основание: п. 1-5 Правил пожарной безопасности № 1077 от 09.10.2014 года; | II. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности . |
| 4 + | На люке чердачного помещения 3-го этажа школы отсутствует информация о месте хранения ключа. Основание: п.2-36 Правил пожарной безопасности №1077 от 9 октября 2014; | II. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 5! сфесоб! | В школе отсутствуют знаки пожарной безопасности (знаки огнетушителя и телефонов) Основание: п.2-40 Правил пожарной безопасности № 1077 от 09.10.2014 г. ; | II. 59 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 6 + | Спортзале табличка светового индикатора «Выход» не работает. Основание: п.2-43 Правил пожарной безопасности №1077 от 9 октября 2014 года; | II. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 7 Снять лампы уст. лампы | На первом и втором этаже в коридоре на путях эвакуации не соответствующих классу пожарной безопасности для отделки, облицовки и окраски полов допускается применение горючих токсичных материалов (линолеум). Основание п. 2-44 пп. 4 ППБ РК; | II. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 8 | В помещении котельной светильники эксплуатируются со снятыми плафонами, предусмотренных конструкцией светильника. Основание: п.6-4 пп. 4 Правил пожарной безопасности №1077 от 09.10.2014 г.; | II. 76 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 9 | Соединения жил проводов в распределительной коробке помещений мастерской и прохода в спортзал произведено при помощи скруток. Основание: п. 4 Правил пожарной безопасности утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077; | II. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

С. С. С. *С. С. С.*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «__» листах

«__» _____ 20__ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.