

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 18/\_\_\_\_\_

НИКОЛЬСКИЙ С.О.  
Место составления

31.03.2021 г.  
Время 12:27

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Буландынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 18 от 11.03.2021 г.**

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**  
Жусупов Бауржан Сабыржанович - Начальник  
ЖАКСЫБАЕВ ДОСБОЛ ЖАНЫБЕКОВИЧ - Старший инженер  
Ярмухаметов Ринат Хакимжанович - Старший инженер  
ЕСЕТОВ САНАТ КАНАТОВИЧ - СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**  
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 2 села Никольское отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области".

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:**  
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 2 села Никольское отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области".  
АКМОЛИНСКАЯ, БУЛАНДЫНСКИЙ, Никольское, Школьная (УЛИЦА), 17.

5. **Срок проведения проверки** 26.03.2021 - 31.03.2021

6. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены  
При проведенной проверки по особому порядку в области пожарной безопасности.

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 2 села Никольское отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	У дежурного персонала не имеется весь комплект ключей от всех замков дверей здания. Основание: п.2-6 Правил пожарной безопасности №1077 от 9 октября 2014 г.;	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
2	Директор школы не прошла обучение по программе пожарно-технического минимума. Основание: п. 2 Правил пожарной безопасности № 1077 от 09.10.2014 года и п. 25 Правил обучения работников организаций и населения мерам	П. 12 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности



	пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 9 июня 2014 года № 276;	
3	Допускается под лестничным маршем хранение горючих материалов. Основание: п.2-33 пп.11 Правил пожарной безопасности №1077 от 9 октября 2014 г.;	П. 35 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкции чердачного помещения здания школы. Основание: п. 2-30 Правил пожарной безопасности № 1077 от 09.10.2014 г.;	П. 36 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	Светильники эксплуатируется со снятыми плафонами, предусмотренных конструкцией светильника в коридоре на 1-этаже в комнате для хранения спортивного инвентаря в кабинете психолога и информатики. Основание: п.6-4 пп. 4 Правил пожарной безопасности №1077 от 09.10.2014 г.;	П. 76 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
6	Соединения жил проводов в распределительной коробке в кабинете информатики, а также в коридоре на 1 и 3 этаже произведено при помощи скруток. Основание: п.4 Правил пожарной безопасности № 1077 от 09.10.2014 г.;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

*Светлана Сергеевна Сават*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

*директор школы Ершов С. С. Фрол*

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

*не имеет*

Приложение на «  » листах

«21» 03 2014 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.