



Начальнику ОЧС Буландынского района  
подполковнику гражданской защиты  
Солонец Р.Д.

От и.о.директора «Общеобразовательной  
школы № 2 села Никольское отдела образования  
по Буландынскому району управления образования Акмолинской  
области» Дудковой Е.С.

### Ответ на предписание

Согласно Вашего предписания по результатам плановой проверки, администрация школы доводит до Вашего сведения, что выявленные нарушения по пожарной безопасности исправлены.

№	Перечень выявленных нарушений	Результат
1.	Назначить ответственного лицо за пожарную безопасность	Приказ «О назначении ответственного по пожарной безопасности» №86 от 15.08.2022г.
2.	В школе обеспечить знаки пожарной безопасности (огнетушителя и телефонов)	Обеспечили знаки пожарной безопасности (огнетушителя и телефонов)
3.	Произвести ремонт светового индикатора «Выход».	Табличка светового индикатора «Выход» работает
4.	Соединения жил проводов в распределительной коробке в помещении мастерской производить при помощи специальных зажимов.	Исправлено. В распределительной коробке в мастерской устранили скрутки, поставили специальные зажимы.

И.о.директора школы: 

Дудкова Е.С.

