

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
«АҚМОДА ОБЛЫСЫ» БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
БҰЛАНДЫ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ  
БӘЛІМІ НИКОЛЬСК АУЫЛЫНЫҢ № 2  
ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»  
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
№ 2 СЕЛА НИКОЛЬСКОЕ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО БУЛАНДЫНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ АҚМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»


№ 102  
2023 « 22 » 06






Начальнику ОЧС  
Буландынского района  
подполковнику гражданской  
защиты Р.Солонец  
От и.о.директора  
«Общеобразовательной школы № 2  
села Никольское»  
Дудковой Е.С.

### Ответ на предписание

Согласно предписания №9 от 16.03.2023года по результатам плановой проверки, администрация школы доводит до Вашего сведения, что выявленные нарушения исправлены:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №2 села Никольское отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области»

№	Нарушения	Результат	Подтверждающие материалы
1.	Ответственному лицу за пожарную безопасность Миргород Е.Н. пройти обучение по программе пожарно-технического минимума. Основание: п. 28 Правил обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности № 276 от 9 июня 2014 года	<b>Устранено</b> Обучение пройдено Удостоверение по пожарной безопасности Миргород Е.Н. от 30.03.2023года №165 Протокол №062 действителен до 30.03.2024года	

2.	В помещениях дежурного персонала установить табличку с указанием номеров телефона противопожарной службы «101» и единой дежурно-диспетчерской службы «112»	<b>Устранено.</b> Табличка установлена.	
3.	В школе номера кабинетов на первом и втором, а также на третьем этаже установить соответствующим к плану эвакуации	<b>Устранено.</b> В школе номера кабинетов на первом и втором, а также на третьем этаже установлено номера кабинетов соответствующим к плану эвакуации	
4.	Не реже 1 раза в полугодие с персоналом и детьми проводить практические (учебные тренировки), с указанием в журнале тренировок.	<b>Устранено</b> Проведено с указанием в журнале тренировок.	
5.	Завести журнал эксплуатации молниезащитных устройств	<b>Устранено</b> Журнал эксплуатации молниезащитных устройств в школе заведено	
6	Электрический провод на третьем этаже в кабинете музея закрепить на не горючую поверхность	<b>Устранено</b> Электрический провод на третьем этаже в кабинете музея закреплена на не горючем поверхностью	
7	Обеспечить хранение	<b>Устранено</b>	

	твёрдого топлива (уголь) в специально приспособленном для этого помещении и более 8 м от сгораемых строений.	Хранение угля было отведена соответствия 8 м от сгораемых строений	
8	Проводить обслуживание пожарной автоматики здании школы своевременно соответствии с графиком и календарным планом	Устранено проводится обслуживание пожарной автоматики здании школы своевременно соответствии с графиком и календарным планом	

И.о.директора школы:



Дудкова Е.С.